

## 質疑・回答書

告示番号	625	件 名	児童福祉関連複合施設大規模改修空調設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>工事期間中は、施設は閉鎖される(無人改修)と考えて良いですか。ご教示ください。</p>		<p>工事期間中、施設は閉鎖されますので、無人改修となります。</p>
2	<p>AC-15図1F「以降別途工事」に至る冷媒配管(⑥.⑧)について、AC-18図4F室外機置場から、1Fの図示の箇所まで冷媒配管を行うのでしょうか。また、4F室外機置場の配管のスタート地点はどこなるのでしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>図面番号AC-15の1階平面図において示す「別途工事範囲」に示す範囲は、令和6年8月1日以降に別事業者によって、改修を行う工事範囲になります。                      ただし、空調に必要な冷媒配管は本工事範囲内のパイプシャフトに敷設する必要があるため、冷媒配管(⑥.⑧)については、図面番号AC-18の4階平面図に図示されている室外機置場から図面番号AC-15の1階平面図の「以降別途工事」に示す配管切断部までを本工事で施工を行うことを見込んでいます。                      4階室外機への接続は、冷媒配管⑥はEHP1-3、冷媒配管⑧はEHP1-4に接続します。</p>