

質疑・回答書

告示番号	626	件 名	児童福祉関連複合施設大規模改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>参考数量書P-10に「雑排水槽清掃」「汚水槽清掃」「湧水槽清掃」との記載がありますが、設計図に図示がございません。清掃費用を算出するに当たり、各水槽の大きさをご教示ください。</p>		<p>排水ポンプの改修において必要な各ピットの清掃を見込むもので、その大きさはそれぞれ、以下のとおりになります。 雑排水層：21立方メートル、汚水槽：11立方メートル、湧水槽：6立方メートル</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp