

## 質疑・回答書

告示番号	626	件 名	児童福祉関連複合施設大規模改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>泡消火設備について、泡ヘッドと泡薬液はペア認定が必要なため既設のメーカーと種類をご教示のほどお願い致します。                      (上記について、既設のものにPFOSが入っておりますと見積内容が変わり配管やり替えや泡タンクの交換 又は泡原液+ラバーバックの交換等も含めることになると思います。                      (※泡原液+ラバーバックの交換は対応できないことがあります。))</p>	<p>既設の泡消火設備については、ポンプは株式会社テラルキョクトウ製、泡消火薬剤は日本ドライケミカル株式会社製で種別は水成膜泡3%、製品はサーフウォーター3%です。</p>	
2	<p>新設配管に伴うスラブのダイヤ貫通及び補修が本工事となっておりますが、貫通箇所の数量が不明の為、数量をご教示ください。(P-16図～P-22図)</p>	<p>図中の新設配管の立て管は全てスラブのダイヤ貫通が必要なものとし、貫通箇所の数量は図面から拾い出してください。</p>	
3	<p>新設配管に伴う、ダイヤ貫通箇所について、レーダー-鉄筋探査費用を見込めば良いですか。もしくは、レントゲン探査が必要ですか。ご教示ください。</p>	<p>ダイヤ貫通箇所の鉄筋探査は、レーダーによって探査してください。</p>	