

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第104号	件 名	令和5年度下水道築造工事(新免幹線)
No	質疑事項		回 答
1	<p>図面71、シールド工事特記仕様書5/7 図面の継手形状図は軸方向挿入式になっていますが、シールド工事特記仕様書[5]設計条件(2)その他では、「K型セグメントは半径向き挿入とする」とあります。軸方向挿入式が正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>		<p>K型セグメントは半径方向挿入として設計を行っています。 図面は参考図として取り扱ってください。</p>
2	<p>金抜き設計書 内訳書4号 騒音・振動測定器は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象でしょうか。ご教示願います。</p>		<p>全経費対象です。</p>
3	<p>金抜き設計書 内訳書5号 道路使用手数料は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象でしょうか。ご教示願います。</p>		<p>現場管理費、一般管理費は率対象です。</p>
4	<p>金抜き設計書 代価表1号 シールド機本体(現地組立費、運転指導費、諸経費)は全て鋼橋門扉等工場原価に該当しないのでしょうか。ご教示願います。</p>		<p>シールド機本体(現地組立費、運転指導費、諸経費)は、鋼橋門扉等工場原価に該当しません。</p>
5	<p>金抜き設計書 代価表80号 軌条(単線)15kg/mは、どこで使用する計画でしょうか。ご教示願います。</p>		<p>後続台車用レールとして使用する想定をしています。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp