

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局告示第104号 | 件 名 | 令和5年度下水道築造工事(新免幹線) |
|------|---|-----|--|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | <p>シールド工事特記仕様書には「K型セグメントは半径むき挿入とする」と記載がございますが、設計図5にの参考図は「K型セグメントが軸方向挿入」となっています。 本工事では、K型セグメントは「半径向き挿入」「軸方向挿入」どちらで施工を行うのか御教示下さい。</p> | | <p>K型セグメントについて、「半径向き挿入」として設計しています。 施工時には、受注者にて施工方法を選択・検討し、施工計画を立て、発注者に承諾を得た上で施工していただきます。 なお、セグメント図面については参考図として取り扱ってください。</p> |
| 2 | <p>シールドマシンおよびセグメントについて価格が公表されておりますが、各々の価格算出時のK型セグメントの条件は「半径方向挿入」または「軸方向挿入」どちらの条件により算出された価格か御教示下さい。 また、公表された価格と実施工でK型セグメントの挿入条件が異なる場合は、シールドマシンおよびセグメントの価格について設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。</p> | | <p>シールドマシン及びセグメントの価格は「半径方向挿入」により算出しています。 異なる挿入条件で施工をした場合、設計変更協議の対象と致しません。</p> |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp