

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第9号	件 名	令和5年度水道配水管敷設工事(No.601刀根山元町)
No	質疑事項		回 答
1	<p>第46号単価表『鋳鉄管溝切り加工(切断・溝切り2工程)』において溝切り加工のみと記載がありますが、「溝切り・切断刃損耗費φ400」と計上されています。切断刃の単価は計上しないということでしょうか。</p>		<p>切断刃の単価は計上します。 溝切り・切断刃の損耗費は、(溝切り刃価格×1/2+切断刃価格)に刃損耗率を乗じて算出しています。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp