

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第27号	件名	令和5年度猪名川流域下水道原田処理場雨天時汚水処理機械設備工事(No.2)
No	質疑事項		回答
1	図面M-14撤去スカム管についてですが、配管撤去後、両側(1-1系、1-2系)ともフランジ蓋にて閉止と考えてよろしいでしょうか。		ご質問の通りです。
2			
3			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp