

質疑・回答書

告示番号	第34号	件名	令和6年度利倉ポンプ場ほか監視制御設備実施設計業務
No	質疑事項		回答
	下記の星取表における◎部分の対象設備についてお教えください。 ①利倉ポンプ場・・・建築機械、建築電気 ②桜井ポンプ場・・・建築電気		利倉ポンプ場の建築機械は、空調・換気設備、建築電気は消火災害防止設備を対象としています。 桜井谷ポンプ場の建築電気は、電気設備、消火災害防止設備を対象としています。