質　問・回　答　書

件名：　橋波小学校消防設備等改良工事

質　問　事　項	回　答
１、仮設足場(ローリング設置)とありますが、感知器が取付けてある天井高さを教えていただけますでしょうか	1ＦＬより、約 9,500 の位置に設置されています。