質 問 ・ 回 答 書

平成　29年　7月　4日

工 事 名 老朽管調査業務委託

質 問 事 項	回　　答
1.「仕様書及び施工方法の決定」における本管は、ライフサイクルコストの概算用費用を算定し、布設替え工法・更生工法・修繕工法の比較検討により、工法を決定するまでの業務でしょうか。	はい。
2. マンホールと取付管も箇所毎に布設替え工法・更生工法の比較検討により、工法決定するのでしょうか	はい。
3. 仕様書とは、どのような作業ですか。	仕様書ではなく、「仕様及び施工方法の決定」作業であり、作業内容としては、下記のとおりとする。 改築および修繕対象施設の仕様および施工方法は、管路施設等の基本計画との整合を図り、機能、経済性、維持管理への影響度等を検討し決定するものです。
4. 汚水枡は、宅地の中か外か、どちらでしょうか。	宅地の外です。
5. 内訳書（第3号）共通仮設費・内訳書（第5号）現場管理費・内訳書（第6号）一般管理費の備考に記載されている別紙「経費率算定表」参照とありますが、算定表はありますか。	はい、提示。
6. 内訳書（第4号）交通誘導警備員Bの人数をご教授、お願い致します。	45人です。
7. 入札参加者に必要な資格の（8）管理技術者については、の資格者は下水道管路管理技士の主任技士・清掃技士・調査技士の資格を有していれば、大丈夫でしょうか。	「下水道管路管理総合技士」及び「下水道管路管理主任技士」の資格を有していれば、大丈夫ですが、 「下水道管路管理清掃技士」及び「下水道管路管理調査技士」の資格においては、下水道法施行令第15条の3を満たしていること。
8. 自社でTVカメラ車を所有していない場合でも入札に参加することはかのうですか。	可能です。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp