質 問 ・ 回 答 書

平成　29年　　10月　10日

守口市長 様

工 事 名 下水道管渠耐震化工事第1工区

質 問 事 項	回　　答
安全費（内訳書　第7号、第11号）の	交代要員なしです。
交通誘導警備員について、交代要員なしで積算	
されているのでしょうか？	
代価表　第32・33号	設計歩掛は開示できません。
既設管内補強工について	出典先についてはダンビー工法の作業項目等を
設計歩掛の開示又は	参照し積算しています（特記仕様書参照）。
出典先をご教示下さい。	
単価表　第16・17号	設計歩掛は開示できません。
鉄筋工について	出典先についてはダンビー工法の作業項目等を
見積りと書かれていますが、	参照し積算しています（特記仕様書参照）。
設計歩掛の開示又は	φ１200、φ１500ともに、
出典先をご教示下さい。	主鉄筋はD13、ピッチ300、
上記質問が出来ない場合、	配力筋はD13、ピッチ300以下です。
配筋ピッチ及び鉄筋径をご教示下さい。	
守口市建設工事発注基準 【別表】 2.施工実績で	本市の建設工事は予定価格を事後公表にしてお
①市内業者：予定価格(税抜)の25%程度	り、予定価格を類推されないよう、予定価格に左
②準市内業者：予定価格(税抜)の30%程度	記の率を乗じた金額を端数処理して、施工実績
③市外業者：予定価格(税抜)の50%程度	額を設定しています。
とありますが、本物件に必要な施工実績は、	結果、本案件の施工実績額については、市内業
市内業者50, 000千円準市内業者50,000千円です。	者及び準市内業者が同額となっています。
市内業者と準市内業者に求められる実績の金額	
が同額である為、守口市建設工事発注基準にあ	
てはまらないのではないかと混乱しています。	
市内業者でも30%以上の実績が求められる場合も	
あるのでしょうか？	
※本年度の入札結果を一覧にしたものを添付して	
います。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp