質 問 ・回 答 書

工事名 ： 守口処理場B系スカム分離機用減速機ほか取替工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	塗装仕様は、日本下水道事業団仕様では納期の厳しいものがあります。メーカーの下水標準仕様でよろしいでしょうか。	塗装仕様はメーカ標準仕様とします。仕上げ色は本市共通仕様書を確認して下さい。
2	減速機の製作写真は、完成写真のみでよろしいでしょうか。	左記のとおりです。