質 問 ・回 答 書

工事名 ： 八雲ポンプ場沈砂洗浄機補修工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	今回取替対象のスプロケットホイルは、図番3「スプロケットホイル詳細図」ではキー付きとなっていますが、図番2の「沈砂洗浄機詳細図」から見ればスプロケットホイルは軸と同一に回転するキー付スプロケットではなく、軸が固定でスプロケットのみが回転するブッシュ及びオイルシール付きのスプロケットホイルと思われますが、ご教授お願いします。	キーはありません。 型式は、 ACS19152W-NT11です。
2	今回取替対象の従動軸の詳細図はないでしょうか。	詳細図はありません。
3	今回取替対象のスプロケットホイル及び従動軸の塗装仕様をご教授お願いします。	ノンタールエポキシ樹脂塗料2回塗りとします。