# 質 問 ・ 回 答 書

平成　29年　12 月　26日

守口市長 様

工 事 名 第2工区道路整備工事

| 質 問 事 項 | 回　　答 |
|---|---|
| ①切削オーバーレイエにて、擦付設置必要と | ①設置撤去です。 |
| 記載されていますが、設置のみ又は設置撤去の | |
| どちらですか。ご教授ください。 | |
| | |
| ②区画線設置　矢印・記号・文字・15cm換算は | ②考慮しています。 |
| 重複施工ロス分を単価数量へ考慮して | |
| いますか。ご教授ください。 | |
| | |
| ③守口176号線は夜間施工ですが | ③昼間施工です。また、受注者と協議の上、 |
| 舗装版切断及び区画線は昼間施工と | 決定します。 |
| 考えてよいですか。 | |
| また、協議により夜間施工への | |
| 変更は可能ですか。ご教授ください。 | |
| | |
| ④切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲで使用するﾀｲﾔﾛｰﾗは、長期割引 | ④長期割引を適用しています。 |
| ありと考えてよろしいですか。 | |
| | |
| ⑤代価表14号　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲの再生密粒度Asは | ⑤見積徴収の結果、割増してません。 |
| 夜間割増を計上させていますか。 | |
| ご教授ください。 | |
| | |
| ⑥市道176号線について | ⑥昼間施工です。 |
| 舗装切断工は、昼間施工ですか。 | 交通誘導警備員Bの人数は設計書のとおりです。 |
| 全て2号代価表になっています。 | |
| 別途先行施工の場合は、交通誘導警備員B | |
| の人数が足りません。 | |

| | |
|---|---|
| 設計変更の対象になると思われます。 | |
| | |
| ⑦市道176号線について | ⑦すべて昼間施工です。 |
| 区画線は、すべて昼間施工ですか。 | 交通誘導警備員Bの人数は設計書のとおりです。 |
| 第10号・11号・12号代価表は、夜間無しで | |
| あっていますが | |
| 第15号・16号・17号・18号代価表も夜間無しで | |
| 設計変更の対象になると思われます。 | |
| この場合も別途交通誘導警備員Bの人数が | |
| 足りません。 | |
| 設計変更の対象になると思われます。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp