

# 質問・回答書

平成 30年 1月 11日

工事名 マンホールトイレ設置工事

質問事項	回答
① マンホールトイレ設置工(八雲小学校)5号内訳書	重複していますが、そのまま積算を行って
組立マンホール設置工 4箇所未満 2箇所	ください。
上記の工種が2箇所あります。	
ダブっていませんか？	
② 処分地距離について	特記仕様書に記載のある運搬距離で積算して
特記仕様書と代価表の距離が違います。	ください。
どちらで積算すればいいのですか。	
③ 57号代価表 無筋構造物運搬工がASで計上されて	積算については、東大阪市、距離については
います。運搬距離も違います。	10.3kmで積算してください。
④ 1号明細書の舗装面積について。	
上層路盤工の面積が4.32m <sup>2</sup> に対して、	上層路盤と同じく4.32m <sup>2</sup> になります。
アスファルト舗装工の面積が3.14m <sup>2</sup> に	積算については3.14m <sup>2</sup> で積算してください。
なっています。どちらかが、記載ミスですか？	
⑤ 土留工の支保工の施工工種が記載されて	設計には支保工の施工部分は設計に反映され
いません。賃料は、計上されています。	ていません。賃料のみで積算してください。

\* 守口市 総務部 総務課 契約係

FAX:06-6993-3484

メールアドレス:Mori\_soumu@city-moriguchi-osaka.jp