質　問・回　答　書

平成 30 年２月 22 日

件名：　八雲東小学校⑩棟外壁調査業務委託

質　問　事　項	回　答
調査対象棟のＣＡＤ図面（配置図・平面図・立面図）は御座いますでしょうか。	配置図、平面図についてはCADデータ及びPDFデータ有り。 立面図については PDF データ有り。
現地外壁調査において平日調査可能でしょうか。時間指定及び曜日指定等御座いませんでしょうか。	可とする。 ただし、高所作業車を運動場から使用する場合については学校との協議による。 作業時間は原則 AM8：30 より PM6：00 までとする。
調査に辺り対象棟屋上へ上がる事は可能でしょうか。	可とする。
調査対象棟の内部からの調査は可能でしょうか。	可とする。
運動場内に高所作業車（幅1.2高さ2.0長４.0重量5200kg）は乗り入れすること可能でしょうか。	可とする。
現地外壁調査において休日での調査は可能でしょうか。時間指定等御座いませんでしょうか。	可とする。 ただし、騒音等に十分に配慮し作業すること。 作業時間は原則 AM8：30 より PM6：00 までとする。