質 問 ・ 回 答 書

平成　30年　　7月　26日

工 事 名　　大日駅北第1自転車駐車場整備工事

質 問 事 項	回　　答
① 代価表第71号　　管渠工 VUφ150 砂基礎	① 代価表第71号　　管渠工 VUφ150 砂基礎
代価表第72号　　管渠工 VUφ200 砂基礎	代価表第72号　　管渠工 VUφ200 砂基礎
代価表第73号　　管渠工 VUφ200 砂基礎	代価表第73号　　管渠工 VUφ200 砂基礎
上記の暗渠排水管据付数量が10m当たり2．5mと	上記の暗渠排水管据付数量は、設計書のとおり
記載されていますが、10m当たり10mではないですか	10m当たり2．5mで積算して下さい。
※ 2．5ならば単位が【本】になります。	なお、協議の対象とします。
※ 136号・138号代価表は、1m当たりとなっています	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約担当
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp