質 問 ・ 回 答 書

令和 元 年 6 月 28 日

工 事 名　旧庭窪コミュニティセンター分室解体工事

質 問 事 項	回　　答
1. 図面番号A-09に記載されている仕上表に記載のない、アスベスト含有建材の分析は、設計変更対象と考えてよいですか？	図面番号A-03. 5. 7アスベスト含有分析調査のとおりとします。
2. 設計書に記載されている積算上の発生材積込の重機規格を、ご教授下さい。	重機規格による積算ではなく、刊行物の機械による積込単価を採用しています。
3. 設計書に記載されている積算上の発生材運搬の車両規格を、ご教授下さい。	10t車を想定しています。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約担当
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp