

質 問 ・ 回 答 書

令和元年 7 月 29 日

工 事 名 下水道管渠耐震化工事第2工区

質 問 事 項	回 答
<p>告示2(9)元請施工実績において、市内業者及び準市内業者共に40,000,000円以上となっておりますが、間違いはないと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>告示2(11)配置予定技術者は、建設業法上適切な「土木一式工事」に関わる資格を有し、かつ下水道管路更生管理技士であれば、一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会の「SPR-SE工法」認定技術者研修(二次試験)修了証を保有していなくても良いと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>本工事の施工は、下流側より行うと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>本工事の施工は公園敷地の貸与が必要になると思われますが、無償にて貸与頂けると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>間違いありません。</p> <p>建設業法上適切な「土木一式工事」に関わる資格を有し、かつ下水道管路更生管理技士であれば、一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会の「SPR-SE工法」認定技術者研修(二次試験)修了証を保有していなくても構いません。ただし、「SPR-SE工法」が施工可能である証明をSPR工法協会より発行し、添付してください。</p> <p>下流側より施工します。</p> <p>無償にて貸与します。ただし、最低限の敷地のみの占有となります。</p>
<p>①共通仮設費率の算定式は、下記の通りですか。 $Kr=AP^b$ A=485.4 b=-0.2231</p> <p>②現場管理費率の算定式は、下記の通りですか。 $Jo=A \cdot Np^b$ A=213.5 b=-0.1089</p> <p>③一般管理費率の算定式は、下記の通りですか。 $Gp=-5.48972 \times \log Cp + 59.4977$</p> <p>④共通仮設費、及び現場管理費の地域補正に関する施工地域区分は、どの区分を採用されておられますか。 例)市街地(DID補正)(2)等</p> <p>⑤第14号内訳書 汚泥処分地の名称等をご教示願います。</p> <p>⑥第17号代価表 強力吸引車1m3当りの運搬時間の算出にあたり、当該車両の積載量は何m3で計算されておられますか。</p>	<p>①下記の通りです。 $Kr=AP^b$ A=485.4 b=-0.2231</p> <p>②下記の通りです。 $Jo=A \cdot Np^b$ A=213.5 b=-0.1089</p> <p>③下記の通りです。 $Gp=-5.48972 \times \log Cp + 59.4977$</p> <p>④市街地(DID補正)(2)です。</p> <p>⑤大阪市鶴見区 4.5km です。</p> <p>⑥8t積です。</p>

* 守口市 総務部 総務課 契約係 FAX 06-6993-3484