

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年12月4日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	代価表第13号に記載されています 投棄料夜間割増の一式計上につきまして 1日当たりの金額を計上 でよろしいでしょうかご指示願います。	1日当たりの夜間割増料金を「作業日当り標準作業量」で除したものを計上しています。
2	代価表第54号に記載されています 遮水シートの規格について 1. 材質 2. 断面形態 3. 厚さ についてご指示願います。	1. 軟質塩化ビニールシート 2. 幅 300 mm 3. 厚さ 0.5 mm

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)