

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年9月30日

発注番号	03KD-33	件 名	公共下水道楠葉朝日3丁目污水管改築工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	特記仕様書 5. (更生工事施工条件) (1)に記載のある施工条件に、全管路仮排水なしとありますが、これは仮排水(水替え)をしてはいけないという意味でしょうか。それとも仮排水を行っても良いが、設計変更はしないという認識で宜しいのでしょうか。ご教授ください。		仮排水は実施してもよいですが、設計変更は行いません。なお、本管仮排水を行う場合、一般仕様書(管きょ更生工事)「第4章 施工計画書 2. 施工計画 (4) 仮排水計画及び仮排水施設の管理(仮排水の必要な場合)」に基づき、施工計画書に必要事項を記載し、その承認が必要となります。
2	代価表第5号「副管口穿孔仕上工(夜間)」につきまして、歩掛が分かる下位の代価表をご提示いただけますでしょうか。		見積参考資料のとおり本工種は材工共の見積りのため、下位代価は存在しません。
3	代価表第33号、35号、36号、37号、48号につきまして、労務費の積算には「著しい夜間(1.71)」の補正がかかっているのでしょうか。		補正しています。
4	代価表第38号「アルミ矢板土留(夜間)」につきまして、4行目『鋼材費』および5行目『計量金属支保賃料 水圧式 2段』の歩掛が分かる下位の代価表をご提示いただけますでしょうか。		4行目『鋼材費』および5行目『軽量金属支保賃料 水圧式 2段』は仮設に必要な材料の賃料及び基本料を計上しています。設置、撤去の歩掛は1~3行目です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)