

質 疑 ・ 回 答 書

令和 5 年 5 月 30 日

発注番号	05KD-7	件 名	公共下水道第 130 工区山之上 2 丁目污水管布設工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	代価表第 5 号 材料費 H I V P φ100 1 式ですが、内訳と各材料費を教えてください。		<p>内訳は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) 呼び径 100 mm 114×7.1 mm×5m 16 本 ・水道用塩ビ管 (RR) 継手 45° ベンド 呼び径 100 mm 7 個 ・水道用塩ビ管 (RR) 継手 5 5/8° ベンド 呼び径 100 mm 2 個 ・水道用塩ビ管 (RR) 継手 11 1/4° ベンド 呼び径 100 mm 4 個 ・水道用塩ビ管 (RR) 継手 22 1/2° ベンド 呼び径 100 mm 3 個 ・VC 短管 1 号 (抜止付) φ100 1 個 ・RF フランジパッキン (全面) φ100 1 個 ・六角ボルトナット (SDC) M16×75 4 個 ・RR 用離脱防止金具 φ100 40 個 ・水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 継手 (HIVP 継手) 両受ソケット呼び径 100 mm 4 個 <p>各材料費については、特記仕様書のとおりです。</p>
2	代価表第 5 号の材料費 H I V P φ100 は管 材費の対象でしょうか。		一般材料費として計上しています。
3	大阪府資材調査単価は令和 4 年度のもので しょうか。		そのとおりです。
4	大阪府再生材・廃棄物・発生土価格は令和 4 年度下半期のものでしょうか。		令和 4 年度上半期です。
5	代価表第 5 号・硬質塩化ビニル管布設工 事、管径 100mm において、管明シートの規 格及び材料費 (HIVP φ100) 1 式の詳細を 教えてください。		<p>明示シートは、埋設標識シート 上下水道用 幅 300×長 50 ポリエチレンクロス 2 倍を 計上しています。</p> <p>材料費 (HIVP φ100) の詳細については、No1 のとおりです。</p>
6	代価表第 46 号・埋戻工、流動化処理土の 出典先をご教示ください。		下水道設計指針です。
7	代価表第 72 号・足掛け金物取付工の材料 の規格を教えてください。		マンホール用足掛金物 ノーブレンロフ ティーステップ (SWCH12R) 30SW-RF 現場打用 φ19 を計上しています。

8	代価表第 88 号・不陸整正（補足材有）の出典先をご教示ください。	下水道設計指針です。
9	特記仕様書において参考見積単価の 番号 3、小口径人孔単価 57,590 円/個 番号 4、小口径人孔 単価 419,700 円/個は今回工事のどの工種でしょうか。教えてください。	雨水小口径人孔設置における材料費となり、代価表第 76・77 号で計上しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）