

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年6月28日

発注番号	05GA-14	件 名	中宮小学校他2校エレベーター設置工事設計委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	エレベーター工事は、電気設備・機械設備のどちらの工事となりますでしょうか。	機械設備工事です。	
2	増築するエレベーター棟の構造について、指定はありますでしょうか。 (RC造、S造等)	特にありません。	
3	増築するエレベーター棟について、規格化された標準図等はあるのでしょうか。 各学校ごとに構造比較を含め検討・設計すると考えてよろしいでしょうか。	標準図等はありません。 学校ごとの検討・設計となります。	
4	交北小学校については、増築は行わず計画通知の申請も不要と考えてよろしいでしょうか。	交北小学校は、計画通知不要です。	
5	各学校の既存棟について、確認済証・検査済証がない棟もあるのでしょうか。 把握されている棟がありましたら、お教えください。	エレベーター設置を想定している棟については、確認済証・検査済証があります。	
6	求められている計画通知は、エレベーター棟の増築に伴うものと考えてよろしいでしょうか。	中宮小学校、楠葉中学校は、エレベーター棟の増築に伴う計画通知が必要です。	
7	昇降機の計画通知については、本業務対象外と考えてよろしいでしょうか。	昇降機の計画通知は、本業務の対象外です。	
8	交北小の既存昇降路は学校新築時に存在したものでしょうか。それとも一度、増築をしているのでしょうか。	新築時からのものです。	
9	交北小の既存昇降路は、閉塞した状態と記載がありますが、既昇降設備に関する機器、鉄骨などは全て撤去された状態と考えてよろしいでしょうか。	学校新築時から、昇降路のみの状態です。	
10	交北小の既設設備の代替え施設の設計が含まれていますが、手洗い以外にはどのような設備があるのでしょうか。	倉庫です。	
11	交北小は既存昇降路を利用しますが、地盤調査の必要があるのでしょうか。	地盤調査の必要があります。	

12	現時点で検討されている設置 EV の仕様をお聞かせください。(ロープ式、油圧式、乗用人数等)	仕様の検討についても、委託業務に含みます。
13	設置する EV のメーカー検討は何社行えばよろしいでしょうか。	3 社以上です。
14	各校で取得している直近の計画通知の年月日をお聞かせください。	[中宮小学校] H28. 3. 28 [楠葉中学校] S55. 10. 6
15	EV 設置に伴い、受変電設備の改修は発生しないと考えてよろしいでしょうか。	受変電設備の改修の要否判断についても、委託業務に含みます。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)