

質 疑 ・ 回 答 書

2023 年 6 月 28 日

発注番号	05KA-75	件 名	希釈放流センター設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	発注仕様書 P.26 第6節 計装設備 中央監視盤およびデータ・ログ装置について、既設の製造者をご教授ください。	(株)朋電舎です。	
2	発注仕様書 P.26 第6節 計装設備 中央監視盤およびデータ・ログ装置のそれぞれについて、システムの仕様 (OS やプログラム言語など) をご教授ください。	各構成は以下の通りです。 ○中央監視盤 ・ディスプレイ2台 (付属品:キーボード、マウス等) ・データ・ログ装置 (FAパソコン2台内装) ○データ・ログ装置 ・FAパソコン本体 (Windows10 IoT Enterprise2019LTSC(64bit/日本語版)インストール) ・無停電電源装置 ・ルータ ・各種ソフト (監視用ソフト、表計算ソフト、遠隔監視ソフト、セキュリティソフト等)	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)