

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算にて見込まれている仮設引込開閉器盤は市販品でしょうか。また、材質は金属製でしょうか。ご教授お願い致します。	市販品の樹脂製を想定していますが、材質は問いません。
2	本積算にて見込まれている消火器の種類ですが、ABC 粉末 10 型 蓄圧式でよろしいでしょうか。また、消火器格納箱の設置は不要でしょうか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。 消火器格納箱については設置不要です。
3	図面 E-08 臨時電力引込について、電力会社による外線工事(変圧器吊り換え又は増設工事等)は発生いたしますでしょうか？	外線工事が必要です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)