

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算にて見込まれている仮設開閉器盤は市販品でしょうか。また、材質は金属製でしょうか。ご教授お願い致します。	市販品の樹脂製を想定していますが、材質は問いません。
2	本積算にて見込まれている消火器の種類ですが、ABC 粉末 10 型 蓄圧式でよろしいでしょうか。また、消火器格納箱の設置は不要でしょうか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。 消火器収納箱については設置不要です。
3	図面 E-09 臨時電力引込について、電力会社による外線工事(変圧器吊り換え又は増設工事等)は発生いたしますでしょうか？	外線工事は不要です。
4	キュービクルまでの重機搬入についてグラウンドからの入場になるかと思いますが、敷き鉄板等の対策は必要ですか？	不要です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)