

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号 E-09 引込柱の高さをご教授お願い致します。 また、本積算において高所作業車は見込まれておられますでしょうか。見込まれておられる場合、高所作業車の種類をご教授お願い致します。	引込柱の高さは10m程度です。 高所作業車はバケット車(12m)を見込んでいます。
2	照明器具、配線器具は増設を除き元位置交換でいいですか？	よろしいです。
3	既設高圧キュービクルはユニック等が近くまで搬入できますか？	キュービクル用フェンスの近くまで可能です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)