

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年 8月 31日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	E-05 注記4にて「分電盤の取替は、児童会室に影響が生じないように行うこと」とありますが、設計図書では特段、児童会室と干渉することはなさそうに見受けられますが、どの様な事が関係しそうなのか、また、児童会室の位置等も併せてご教授願います。	E-04 体育館分電盤（既設）に記載のとおり、児童会室分岐回路が含まれているため、体育館分電盤取替時に児童会室の停電が発生します。 E-03 において、児童会室は敷地北側にございます。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)