

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年8月31日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	撤去する既設キュービクルのメーカーをご教授お願い致します。	九州電機工業株式会社です。
2	既設流用する Tr 1φ100kVA（モールド型）のメーカー及び型式品番をご教授お願い致します。	メーカー：株式会社ダイヘン 型式：DMC-FA

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）