

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年8月31日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	非線形解析は、レベル2地震動のみを対象と考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	設計対象施設のうち、非線形解析に「○」がチェックされていない施設は、線形解析による補強設計を行うものと考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	前回の診断業務の結果、補強計画を立てられていると思われませんが、補強計画を開示していただけないでしょうか。	受注者への貸与資料であり、入札時点での開示はいたしません。
4	断面等がわかる図面等を開示していただけないでしょうか。	受注者への貸与資料であり、入札時点での開示はいたしません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)