

質 疑 ・ 回 答 書

令和6年1月5日

発注番号	05KD-45	件 名	公共下水道第 133 工区津田駅前 2 丁目地区他污水管布設 工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	代価表 9 号 100m 当たりの支保材供用日数をご教示ください。		必要作業日数を計上しています。
2	代価表 10 号 ポンプ運転工 1 台の日数をご教示ください。		必要作業日数を計上しています。
3	代価表 11 号 組立式マンホール調整金具は、 調整 H25 か調整 H45 のどちらになります でしょうか。ご教示ください。		調整 H45 を計上しています。
4	代価表 23 号 不陸整正 補足材の厚みをご教示ください。		3 cm で計上しています。
5	代価表 25 号 発生土運搬工には、コンクリート（有筋） は含まれていますでしょうか。ご教示くだ さい。		含まれています。
6	代価表 26 号 既設人孔撤去は、低騒音・低振動対策は必 要でしょうか。ご教示ください。		必要です。
7	特記仕様書の 6.（建設発生土・産業廃棄物 等の処分）の⑥の【藤阪東町 4 丁目】にお いて、 廃路盤材（クラッシュラン）（株）スズキケン セツの処分単価をご教示願います。		藤阪東町 4 丁目の廃路盤材（クラッシュラン）については、処分先は共英産業（株）、運搬距離は 4.4 km で計上しているため、特記仕様書に誤りがあります。 訂正内容については、契約課ホームページの緊急連絡事項で通知し、設計図書を差し替えています。
8	代価表 26 号 発生土運搬工には、処分費は含まれていま すでしょうか。ご教示ください。		含まれています。
9	代価表 30 号 ポンプ運転工 1 台には、ポンプ設置撤去は 含まれていますでしょうか。ご教示くだ さい。		代価表 10 号にポンプ据付・撤去工（1 現場） で計上しているため、代価表 30 号では計上し ていません。
10	代価表 39 号 下水道用硬質塩化ビニル管関連製品 VU キャップ φ150 は、どの資料によるも のか、ご教示ください。		特記仕様書のとおりです。

11	代価表 16 号 可とう性支管設置費は経常するのでしょうか。ご教示ください。	計上しています。
12	代価表 59 号 潜水ポンプ運転工、潜水ポンプ 据付・撤去工、及び止水プラグはどの資料を参照すれば良いか、ご教示ください。	特記仕様書のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)