

質 疑 ・ 回 答 書

令和6年4月25日

発注番号	06GC-1	件 名	市立ひらかた病院外壁改修工事他実施設計委託
No.	質 疑 事 項	回	答
1	市立ひらかた病院外壁改修の外壁調査について、足場等を設置せず手の届く範囲の打診、及び目視調査と考えてよろしいでしょうか。	設計委託仕様書の「4. 設計業務内容」の(1)に記載のとおり、外壁調査済の資料を提供しますので調査は不要です。	
2	電灯設備更新について、各階の照明器具の更新工事とありますが、各階全ての照明器具が対象でしょうか。また、更新とはLED化ということでしょうか。	各階全ての照明器具を対象とします。 主に既設直管型LED灯をベースライトへ更新します。	
3	電気設備（照明等）及び機械設備について主な数量、仕様等お示しいただけないでしょうか。	【電気設備】 照明器具については約2000灯です。 主に公共型番のLED灯への更新とします。 【機械設備】 NICU他改修工事について機械設備ではトイレ等の衛生器具の設置、それに伴う給排水、換気設備の設置等を行います。 4階～7階設備室改修工事では設備室を倉庫として使用する為、法令を遵守した消防設備の増設等を行います。	
4	電気設備及び機械設備の既設図面は貸与して頂けるでしょうか。	設計委託共通仕様書に記載の「Ⅲ. 設計業務の仕様」「4. 資料の貸与」に基づき貸与できます。	

枚方市 総務部 契約検査課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）