

# 質 疑 書

告示番号第221号

件名 西中学校配膳室及びエレベーター棟新設ほかに伴う電気設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	設計書No.3 1-1受変電設備工事 キュービクルについて下記変更しないと製作不可です 1, 函体 5面体に変更 2, TR2 300KVAから200KVAx2に変更 3, 電灯回路実装17から16に変更 4, 動力回路予備回路を2回路もしくは3回路に変更 上記変更に伴う変更もあると考えられます	よろしいですが、詳細は協議によります。
2	別の提案として、函体 7面体でTR2 300KVAに400Aの開閉器を3個設置すれば 消防認定が取れるとの事なので、質疑1か此方の提案の変更は可能でしょうか	よろしいですが、詳細は協議によります。
3		
4		
5		