

質 疑 書

告示番号第283号

工事名 公共下水道柳川排水区第1工区築造工事

	質 問 事 項	回 答
1	設計図書75頁 3号代価表記載の、発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込は 夜間でしょうか。夜間作業はすべて夜間と明記していただけませんか。	特記仕様書のとおり、コンクリート工は昼間施工で積算しています。それ以外の交通規制を伴う工種は夜間施工で積算しています。 設計書に昼夜の記載がなく不明瞭な工種について、 3号代価表 発生土処分工 ダンプトラック4t+機械積込は夜間作業です。 6号代価表 殻運搬費 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3は夜間作業です。 47号代価表 殻運搬費 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3は夜間作業です。 48号代価表 発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3は夜間作業です。 85号代価表 殻運搬費 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3は夜間作業です。
2	設計図書75頁 3号代価表記載の、投棄料 夜間使用料(オペ付)は 備考欄に39日/190m3と書かれていますが、1m3当りに換算した時の小数点以下の処理はどうされていますか。0.2日でしょうか。0.21日でしょうか。	0.21日です。
3	設計図書75頁 3号代価表記載の、投棄料 夜間使用料(オペ付)は 備考欄に39日/190m3と書かれていますが、1m3当りに換算した時の小数点以下の処理はどうされていますか。0.2日でしょうか。0.21日でしょうか。	同上
4	設計図書171頁 96号代価表記載の、事前調査は 建物内部調査は実施ですか。	建物内部調査も実施願います。
5		
6		
7		