

質 疑 書

告示番号第 544号

件名 平田中学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号EV-03 エレベーター仕様要項 かご室内法高さ2300となっておりますが、天井高さ2250でも宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
2	図面番号EV-03 かご室仕様の袖壁材質がステンレスヘアラインとなっておりますが、ステンレスバイブレーション仕上げとなります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
3	図面番号EV-03 かご室仕様の操作盤ボタンと車いす用操作盤ボタンがΦ33、乗場仕様のホールボタンがΦ33と記載ありますが、Φ30となります。宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
4	かご室仕様のフルハイト鏡の巾500mmとなっております。巾が広がりますが宜しいでしょうか。もしくは、幅540mm×高さ1400mmのステンレス製鏡でも宜しいでしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含みます。
5	エレベーター設備工事の現場機器着工時期は、令和7年2月頃と考えても宜しいでしょうか？いつ頃をお考えでしょうか。	打合せによりますが、令和6年11月第3週目から令和7年2月第1週までのいずれかの日で着工し、令和7年2月第3週目までの完了を想定しています。
6		

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp