

質 疑 書

告示番号第 544 号

件名 平田中学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号:EV-03 かが室換気に関して 「脱臭機能付きウイルス抑制装置」には対応出来ません。メーカー標準のクロスフローファンで宜しいでしょうか？	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
2	図面番号:EV-03 かが内液晶インジケータ10.1インチを7インチとして宜しいでしょうか？	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
3	図面番号:EV-04 「レール下端部荷重」「ピット荷重」「EVレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重」「揚重ビームに掛かる荷重」の値はメーカーにより異なります。記載の数値は参考値として宜しいでしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含みます。
4	図面番号:EV-04~08 別途建築工事で施工頂く鉄鋼部材の位置等は打合せによるものとして宜しいでしょうか。	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含みます。
5	図面番号:EV-09 詳細意匠は参考とし、メーカー標準を基本に承諾図で決定することとして宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
6		