

---



---



---



---



---

件 名 (24)公共下水道実施設計-1工区

	質 疑 事 項	回 答
1	設計システム「涼」について 縦断データは「涼」データを納品するのでしょうか。	はい。
2	縦断データ以外のデータ(平面図、横断図、構造図、仮設図、調査図等)は、汎用性のあるCADデータでの納品でよろしいでしょうか。	「涼」のデータも必要なものもあります。汎用CADはAutoCADLT2000で使えるようにして下さい。
3	「涼」のバージョン指定は、あるのでしょうか。Ver6.64.06 またはVer7.5.0.8で作成したものでも大丈夫でしょうか。	本市のバージョンは8.2.02であるので、このバージョンで使えるようにして下さい。
4	彼方-1工区の開削路線は河川堤防沿いと思われませんが、河川協議は済んでいますか。	済んでいません。
5	マンホール形式ポンプ場2箇所とありますが、位置図では1箇所しかありません。もう1箇所はどこですか？	現時点では確定ではないが、彼方-1工区の予定。実施設計次第ではなくなる可能性はあります。
6	推進工法5.0mとありますが、推進の目的はなんですか？	水路の下越しを予定しています。