質疑•回答書

平成25年 6月26日

生 所
商号又は名称
代表者職氏名
送付担当者
電話番号

件 名 新堂幼稚園庇防水改修工事

_			
	質 疑 事 項	回答	
1	既存テント撤去、復旧ですが、既存テントの劣化が進んでると思われます。 よって、撤去の際、復旧の際に、破れるおそれがありますが、破損した場合ど うしますか?	本工事に起因する施設の破損については監督員と協議の上、現況復旧とします。	
2	ボンドカーボネット工法、コニシの工法ですが、同等品以上でも、可能ですか? それと、保証は、いりますか?	工法の変更については、監督員と協議の上、同等品以上と認められるものについては、可能です。また、防水保証については、ウレタン塗膜防水のみ3社連名にて年限10年とします。	
3			
4			
5			
6			

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp