質疑•回答書

平成 26 年 8月20 日

主 所	
寄号又は名称	
弋表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件 名 H26喜志配水池スラブ補修及び内面塗装工事

	質疑事項	回 答
1	工種にサンダーケレン工がありますが、ケレンの程度は2種ケレン(旧塗膜撤去)と考えてよろしいでしょうか。	今回の塗装がぬれる状態を想定しており、当初二種ケレンで新規がぬれる 状態を確認し、それ以上は変更対象とする。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp