契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成26年11月26日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　第一中学校職員室空調設備改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	機器ダイキンSZYH140CBで三菱PCZ-ERP140KFと東芝ACSA14075M2は同等品とみなされますか	同等品とみなします。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp