件	名	第二中学校普通教室床改修工事
11	<b>1</b>	<b>初一!丁以日巡狱王州以修工事</b>

_		
L	質 疑 事 項	回答
	市木の塗装工事が計上されているが、既存の市木の塗替えか新設の巾木を塗装するのですか?(現状平面図に巾木の表記が無く、改修平面図には巾木の表記あります。)尚、新設の場合の製品の指定お願いします。	既存の巾木を塗替えます。(改修平面図の巾木塗装範囲に既存の巾木があります)
	新設の根太が桧の45x60と指定されていますが、一般的に桧は反りやすい性質の為根太には適さないと思いますが、米松等への変更お願いできないでしょうか?	米松等へ変更していただいてもよろしいです。
;		
4		
į		
(		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp