質疑•回答書

平成 年 月 日

住外	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

	質疑事項	回 答
]	田圃側のL型擁壁撤去の際、田圃既設コンクリート畦道の沈下・破損するおそれがありますが、どの様な対応になりますか?	畦道が沈下した場合は、影響範囲のコンクリートを打設し、破損した場合にあっては、同材料において補修を行うこと。
2	工事施工範囲の仮囲いはどの範囲でどの様な物で囲うのですか?	解体作業に伴い、コンクリートが飛散する恐れがある箇所にあってはバリケード、飛散する恐れが無い個所にあってはカラーコーンで養生し、安全管理に努めてください。(別紙 参考図)
3		
4		
Ę		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp

