契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成　　年　　月　　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　H27排泥池ポンプ1号取替修繕工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	ダウンロードしました設計図書に、ポンプ電源盤及びポンプ制御盤の図面がありませんでした。ご掲示願います。	提示可能な図面はありません（現存せず）
2	設計書　内訳書1-2号及び内訳書の交換部品の形式（形状寸法）の記載がありませんでした。ご掲示願います。 また、既設部品の形式番号のご掲示願います。	本市では、交換部品の形式（形状寸法）について、設計図書に記載している以外の内容については把握しておりません。又、既設部品については多岐にわたり修繕をしているため、本市では把握しておりません。
3	既設ポンプの製番、揚程、吐出量、ケーブルの長さ、羽根車・ｹｰｼﾝｸﾞの材質を教えて下さい。	既設ポンプメーカー　日機装　ゴーマンラップポンプ　U56-0025A-1です。仕様の詳細についてはメーカーに問い合わせをお願いします。
4	ポンプは着脱式水中ポンプですか	着脱式ではありません。
5	他メーカーのポンプを採用してもよろしいですか	不可です。
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp