質疑•回答書

平成28年 月 日

住所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件 名 (28)別井-1工区設備工事

	質疑事項	回 答
1	設計書A-1号機器費に記載している着脱装置LL80は型式指定でしょうか? 同等品以上であればメーカー指定はないと考えてよろしいでしょうか?	同等品以上であればメーカーは指定しておりません。
2	ポンプの種類について、「マンホールポンプ施設特記仕様書第2章ポンプ設備」では過流タイプとありますが、設計書A-1号機器費には改良型ノンクロッグとの記載があります。今回は改良型ノンクロッグと考えてよろしいでしょうか?	お見込みのとおりです。
3	(設計書A-1号)水中ポンプについて、フライホイール付の記載がございますが、GD-2の数値をご教示ください。	水中ポンプのGD-2値は0.3kg・m2、フライホイールのGD-2値は2.0kg・m2で合計GD-2値は2.3kg・m2です。
4	(設計書A-1号)水中ポンプの着脱装置が、LL80(エバラ製)となっておりますが、エバラ製以外のものを使用してもよろしいでしょうか。	1を参照
5	圧送管との取り合い箇所について可とう管80Aとの接続方法をご教示ください。	フランジ接合です。
6	人孔および圧送管は施工済みでしょうか。	(28)別井-1工区下水道工事にて施工しますが、施工時期については、調整が必要となります。

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp