富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成 年 月 日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件　名　(29)甲田錦織処理分区低地汚水ポンプ設置工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	ファミリー圧送システム　特記仕様書 第4章　電気設備工事　(5)ファミリー圧送システム運転1～6、7ファミリー圧送試験データ 通報装置の親機について、メーカーの御教示を願います。	通報装置の親機については、新明和工業㈱です。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp