富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成30年　5月30日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　　富田林市立小・中学校トイレ改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	各校共通 図番A-02仕様書　仮設工事　　監督員事務所の項で設けないに〇があるので各校すべてにおいて設けないでよろしいですか。	向陽台小学校 A-02 特記仕様書の記載誤りです。 向陽台小学校A-05 図示の位置に監督員事務所を本工事で設置していただきます。
2	各校共通　図番A-08　トイレ・洗面所壁 ケイカル板t=6mmとありますが、突きつけ又は底目地でしょうか。底目地であればシール処理は必要でしょうか	底目地でシール不要です。 配管バックの化粧ケイカル板部の目地部分はジョイナー使用です。
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp