富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30年 8月 22日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

農業公園高圧受電設備改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	キュービクルは民間仕様の製品では駄目でしょうか？	本工事に使用する設備機材等はJIS規格適合品とし、図面及び特記仕様書等に記載のない事項については、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成28年版によるものとします。
2	キュービクルのメーカーはINABA以外のメーカーでは駄目でしょうか？	製造所は、設計図書に規定するもの又はメーカーリスト（内外電機、因幡電機、別川製作所、河村電器産業）から選定するものとします。
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp