富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成30年11月28日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　富田林市立小学校普通教室等空調設備整備設計業務

	質　疑　事　項	回　　答
1	高所作業車及び足場を必要とする範囲についてご教示ください。	原則地上及び校舎内からの調査とし、高所作業車及び足場は必要に応じて設置の上、現地調査を行うものとします。
2	室外機及びキュービクル設置での構造計算は不要と考えてよろしいでしょうか。	既設建物の構造計算は不要です。 ただし、室外機及びキュービクルの設置に必要な設計は本業務に含むものとします。
3	屋上防水の改修は不要と考えてよろしいでしょうか。	設置場所の検討の結果、室外機等を屋上設置する場合は設置部分の防水改修設計を行うものとします。
4	調査は平日（月曜～金曜）に考えてよろしいでしょうか。	原則平日（月曜～金曜）に調査を行うものとしますが、停電作業が伴う場合等、通常の学校運営に支障が出る場合は、学校関係者と調整の上土曜・休日に調査を行うものとします。
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp