

件 名 富田林市立川西・久野喜台小学校トイレ改修工事

| | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|---|---|--|
| 1 | 久野喜台小学校 A06図男子・女子トイレの隔壁は撤去になってますが、壁の構造はLGSですか？CB積又はRC造ですか？ | RC造です。 |
| 2 | 川西小学校 A10図の⑩棟1F土間コンクリート撤去になってますが、コンクリート厚120砕石厚100の数値は確実ですか？元設計図の断面図等は有りますか？ | ⑩棟1階土間コンクリート及び砕石厚さは、当初建設図面で寸法を確認しています。各厚さについては、図面No.A-10に記載のとおりです。 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |