

## 質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 11 月 8 日

発注番号		開札日	平成 29 年 11 月 14 日
業 務 名	新田中央公園防災倉庫等設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	設計業務委託特記仕様書にて敷地面積 約 600 m <sup>2</sup> 、施設の延べ面積 約 1,000 m <sup>2</sup> と有りますが、地上 2 階建てを想定と考えて宜しいでしょうか。	地上 3 階建て程度を想定しています。	
2	対象施設にて電気設備の計画はどのようなものを想定されていますでしょうか、ご教示下さい。	主に受変電設備、動力設備、電灯設備、発電設備等を想定しております。	
3	対象施設にて機械設備の計画はどのようなものを想定されていますでしょうか、ご教示下さい。	主に給排水設備および空調設備、その他ガス設備等を想定しております。	
4	本業務は基本設計が完了していて、実施設計のみの業務と考えて宜しいでしょうか。	本計画において基本設計は実施しておりません。本業務では実施設計のみと考えておりますが、地元等との協議・調整の結果、各階における室などの詳細な仕様について決定する予定です。	
5	上記 4 にて完了であれば、基本設計等の資料が御座いましたらご提示下さい。	基本設計を実施していないため、詳細な資料等はありません。	
6	『防災倉庫等』とありますが、防災倉庫のほかについて具体的にご提示ください。	公園管理室などを想定しておりますが、地元等との協議の結果、各階における室などの詳細な仕様について決定する予定です。	
7	敷地の測量は業務に含まれますでしょうか。	敷地の測量は本業務に含みません。	
8	倉庫の必要諸室、及び階数をお教え頂けますでしょうか。	倉庫については、防災物資を備蓄する室を想定しています。また、階数については、地上 3 階建て程度を想定しております。	
9	外構の設計範囲をお教え頂けますでしょうか。	外溝の設計範囲は別添図面のとおりで。	
10	特記仕様書 P 1 (4) ② 建築確認申請等各法令の許認可申請手続きなどの申請手数料は別途と考えてよろしいでしょうか。	許認可申請手続きなどの申請手数料は、本委託料に含みません。	
11	現況測量は別途と考えてよろしいでしょうか。又は、業務に含む場合は内容をご指示ください。	現況測量は本業務に含みません。	